

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«08» сентября 2021 г.
учётный № проверки 52210061000200699803



Главное управление МЧС России по Нижегородской области
Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950 Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831) e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950 Телефон: 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831) e-mail: info@mchs.nnov.ru
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу город Бор
Нижегородская область, г. Бор, ул. Интернациональная, д.22 тел.2-43-30
e-mail: ondpr-bor@nnov.52.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ N 197/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 26 «Антошка»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения

о проведении выездной проверки N 197 от "08" сентября 2021 года

в период с "14" сентября 2021 г. по "27" сентября 2021 г.

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.г. Бор Жуковой Валерией Константиновной

проведена плановая выездная проверка,

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица

Заведующий муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 26 «Антошка» Болдырева Татьяна Анатольевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со

статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
<u>Здание детского сада, по адресу: Нижегородская обл., г. Бор, ул. Смоленская, д. 61</u>				
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:				
1.	Кабели и провода всех силовых и отдельных слаботочных систем, системы автоматизации внутреннего противопожарного водопровода выполнены с нарушением требований ГОСТ 31565-2012. В соответствии с требованиями указанного стандарта кабели и провода должны быть с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения (маркировка кабеля должна быть LSLT и FRLSLTx соответственно).	ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ 31565-2012	01.10.2022	
2.	Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях.	ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.10.2022	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
3.	В конструкции покрытия здания, в уровне чердачных помещений, применена горючая пароизоляция. При этом, ограничивается доступ к деревянным конструкциям (стропила и обрешетка), которые должны периодически	ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение	01.10.2022	

	скрытому распространению горения.	Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 (ранее действовало требование п. 5.4.5. СП 2.13130.2012)		
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:				
4.	Пожарные шкафы в чердачном помещении не прикреплены к несущим или ограждающим строительным конструкциям.	п. 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.10.2022	
5.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвале.	п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.10.2022	
6.	Не обеспечено проведение проверки работоспособности задвижки с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленной на обводной линии водомерного устройства с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 52 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.10.2022	
7.	Не организовано обслуживание внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном

контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица
(представителя))

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г.о.г. Бор
лейтенант внутренней службы Жукова В.К.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного
надзора)

(подпись)

